



Formulario:	AVISO PROGRAMACIÓN	Versión : 03
Código: FO-44		Página 1 de 2

Elabora: Juan Carlos Veas Q. Encargado de Calidad	Revisa: Juan Pablo Martínez Gerente Técnico	Aprueba: Juan Pablo Martínez Gerente Técnico	Firma aprueba 11 Abril 2018
---	---	--	--------------------------------

CINTHYA DIAZ

ControlTek saluda a toda la comunidad e informa que se realizará la inspección de instalaciones interiores de gas, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Exenta N° 1250 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Por este motivo se solicita la colaboración a los residentes de los inmuebles a inspeccionar, permitiendo el ingreso de nuestro personal técnico, de acuerdo a la siguiente programación, la que no podrá ser modificada por la comunidad.

CONDominio CUMBRES DE CURICO II

Dirección	AV. CIRCUNVALACIÓN PAUL HARRIS N°811, CURICO		
Fecha	MARTES 30 DE JULIO 2024		
Tipo Inspección	<input type="checkbox"/> Inspección	<input type="checkbox"/> Sin Moradores	<input checked="" type="checkbox"/> Re-inspección
TORRES	Horario		
		Inicio	Término
TORRE D: 103, 104, 105, 207, 208, 304, 501, 502	11:00 13:00		
----- TORRE E: 105, 203, 204, 205, 302, 305, 308, 402, 502, 506			
----- TORRE F: 105, 106, 107, 204, 206, 302, 304, 403, 404, 408, 502, 505			

ESTIMADO VECINO:

Junto con saludarlos y agradeciendo haber preferido los servicios de nuestra empresa CONTROLTEK LTDA, le informamos de las etapas de inspección de gas, que contienen las siguientes evaluaciones:

- Artefactos: Instalación y funcionamiento.
- Recintos: Volúmenes y ventilaciones
- Prueba de hermeticidad: Detectar fugas de gas.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA:

Es de suma importancia, que la persona que recibirá a los técnicos en la vivienda, este atento al timbre, citófono o puerta. Si en el horario fijado, aun su vivienda NO ha sido inspeccionada, le solicitamos, comunicarse a conserjería, administración o a los mismos técnicos para que realicen la inspección de gas.

A la vez, informamos que existe un procedimiento para el tratamiento de cualquier queja y/o apelación que cualquier persona quiera presentar. Para obtener este procedimiento debe enviar mail a **sugerenciasyreclamos.controltek@gmail.com** llamar al fono:232776671, para retirarlo en nuestras oficinas ubicadas en Nuestra Señora de Los Ángeles 7647, La Florida, Santiago.

También, si tienen dudas o consultas nos pueden escribir al **WhatsApp +56975207203**.



Formulario:
AVISO PROGRAMACIÓN

Versión : 03

Código: FO-44

Página 2 de 2

Elabora:
Juan Carlos Veas Q.
Encargado de Calidad

Revisa:
Juan Pablo Martínez
Gerente Técnico

Aprueba:
Juan Pablo Martínez
Gerente Técnico

Firma aprueba
11 Abril 2018

CINTHYA DIAZ